



Caractéristique du produit

- convient au contrôle du fonctionnement des robinetteries suivantes : Séparateur BA figure 360 0G/361 01, soupape de sortie du séparateur BA FK-4 figure 367 01, soupape de sortie du séparateur pour BA pour logement figure 368 02, FÜLL-MATIC 4 combinaison de remplissage d'installation de chauffage BA figure 365 0G et clapets anti-retour contrôlables EA
- pour le contrôle du fonctionnement de FK-4 figure 367 01, DN 20 à 50, les raccords à vis de contrôle disponibles en option suivants sont nécessaires: DN 20: Référence 3670602000, DN 25: Référence 3670602500, DN 50: Référence 3670605000
- fluide eau potable
- mise sous pression (d'un côté) max. 2,5 MPa
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- plage de mesure 0 - 0,1 MPa
- incrément 0,02 MPa

Numéro d'ordre	kg
3609900100	5,22

Accessoires

Raccord d'essai pour catégorie de liquides 4 et boîtier BA, Figure 367 06