



Atributy výrobku

- Vhodné pro funkční zkoušku následujících armatur: Systémový oddělovač BA obrázek 360 0G/361 01, FK-4 výstupní ventil systémového oddělovače BA obrázek 367 01, bytový BA výstupní ventil systémového oddělovače obrázek 368 02, FÜLL-MATIC 4 kombinace plnění topení BA Figur 365 0G a kontrolovatelný omezovač zpětného průtoku EA
- pro funkční zkoušku FK-4 Figura 367 01, DN 20 až DN 50 jsou nutné následující volitelně dostupná zkušební šroubení: DN 20: objednáč. č. 3670602000; DN 25: objednáč. č. 3670602500; DN 50: objednáč. č. 3670605000
- médium pitná voda
- tlakový vtok (jednostranně) max. 2,5 MPa
- Podle oceňovacího základu UBA
- Rozsah měření 0 - 0,1 MPa
- Délka kroku 0.02 MPa

objednáč. číslo	kg
3609900100	5,22

příslušenství

Zkušební šroubení pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 06