

# Prüfverschraubung für FK-4 und Wohnungs-BA, Figur 367 06






**Produktmerkmale**

- für die Funktionsprüfung von FK-4 und Wohnungs-BA Systemtrennern
- nach UBA-Bewertungsgrundlage

| Bestellnr. | für DN | A1 | A2 | L1 (mm) | S1 (mm) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3670601500 | 10-15 | G 3/4 | G 1/4 | 55 | 2 | 0,164 |
| 3670602000 | 20 | G 1 | G 1/4 | 55 | 2 | 0,191 |
| 3670602500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | 55 | 2 | 0,256 |
| 3670605000 | 50 | G 2 | G 1/4 | 55 | 2 | 0,398 |

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe